

**(01+08) BEGRÆNSET KONTROL +  
SPORSTOFKONTROL**

**DONSlab**

R. DONs' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

Jyderup Østre Vandværk  
Bryggervænget  
4450 Jyderup

Analyserapport nr. 20170619/015  
13. juli 2017  
Blad 1 af 1

Kopi til:  
Jupiter (GEUS)  
Vandfællesskabet Nordvestsjælland



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		Prøvested: Køkken Tornved Byevej 13 Prøvedato: 2017-06-12 Kl. 10:01 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5
Temperatur	15,0 °C	
Lugt	Ingen lugt	
Smag	Normal	
Farve	Ingen	
Udseende	Klar	

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav <sup>1)</sup>	METODE	S <sub>r</sub>
Kimtal v. 22°C pr.ml	37	200	DS/EN6222	0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06
<i>E. coli</i> pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav <sup>1)</sup>	METODE	U <sub>rel</sub>
pH pH	7,5	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne mS/m	75,3	>30	DS/EN27888	2%
Jern, total Fe mg/l	< 0,01	0,2	ICP-OES	5%
Arsen As µg/l	0,26	5	ICP/MS	3%
Strontium Sr µg/l	560		ICP-OES	5%
Bor B µg/l	95	1000	ICP-OES	5%
Kobolt Co µg/l	< 0,3	5	ICP-OES	5%
Nikkel Ni µg/l	0,4	20	ICP-OES	5%
Ilt C <sub>2</sub> mg/l	8,6	> 5	DS/EN 5814	5%

--	--	--	--	--

1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016

**Arsen er udført af AnalyTech, akkr.nr. 401,  
rapport nr. 303218, kopi kan rekvireres.**

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U<sub>rel</sub> og S<sub>r</sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr. 914 af 27/06/2016)

Morten Due, civ. ing.