

# Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

## Beredskabsplan/Tilkaldeordning for Jyderup Østre Vandværk

Godkendt af Holbæk Kommune miljøsagsbehandler Christina Green den 8. marts 2016

### Ved vandforsyningsproblemer kontaktes en af følgende:

Vandværkspasser Thomas Hansen tlf. 53 52 05 17 mail: [vp@jyderupvand.dk](mailto:vp@jyderupvand.dk)  
Formand Mogens Justesen tlf. 23 22 66 76 mail: [mogens.justesen@3f.dk](mailto:mogens.justesen@3f.dk)  
Næstformand Hans-Henrik Nielsen 40 46 59 23 mail: [hansnielsen2001@yahoo.dk](mailto:hansnielsen2001@yahoo.dk)  
Kasserer Niels Olsen tlf. 20 47 61 03 mail: [no@jyderupvand.dk](mailto:no@jyderupvand.dk)  
Bestyrelsesmedlem Jens K. Nielsen tlf. 40 78 91 08 mail adr: [jenskildgaard@gmail.com](mailto:jenskildgaard@gmail.com)  
Bestyrelsesmedlem Søren Lykke Madsen tlf. 23 29 05 36 mail: [soerenlykkemadsen@gmail.com](mailto:soerenlykkemadsen@gmail.com)  
Bestyrelsesmedlem Leif Kristensen tlf. 22 23 88 58 mail: [kristensen99@gmail.com](mailto:kristensen99@gmail.com)  
Bestyrelsesmedlem Bruno Jentoft tlf. 59 27 62 46 [jentoft@turbopost.dk](mailto:jentoft@turbopost.dk)

### Skal der repareres pumper, filter, ventiler kontaktes:

Fr. Dahlgaard A/S  
Spånnebæk 3B, 4300 Holbæk  
Tlf 59430230, Fax: 59 44 27 50, E-mail: [Post@dahlgaard.dk](mailto:Post@dahlgaard.dk)

### Skal der repareres el-installationer kontaktes:

El-Huset, Holbækvej 99, 4450 Jyderup tlf. 59 27 60 41 Dette nummer er også døgnvagt

### Skal der repareres ledningsnet og stophaner kontaktes:

VVS Hans J. Schmidt aps, Lyngvej 18, 4450 Jyderup, tlf 59 27 65 66, døgnvagt 20 16 47 65

### Skal der udføres gravearbejde kontaktes:

KB Entreprise A/S, Rådbjergvej 4 C, tlf. 59 27 83 22 eller 23 61 21 22

### Ved strømafbrydelse kontaktes:

SEAS-NVE, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge kundeservice tlf. 70 29 29 29, fax 70 29 29 11  
Vagttelefon hele døgn 70 29 29 29 (udenfor normal åbningstid er der omstilling til vagt)

### Ved en nødforsyning af vand kontakt:

Jyderup Stations Vandværk v/ VVS Hans J. Schmidt aps, Lyngvej 18, 4450 Jyderup, tlf 5927 6566,  
døgnvagt 20 16 47 65

### Opstår der problemer med BlueControl SRO styresystem:

Kontaktes i rækkefølge vagttelefonnummer hos BlueControl tlf.: 21 43 40 59 eller 23 40 19 51  
eller 40 50 56 90

## **Vandanalyser foretages af:**

Dons Lab a/s, Lejrvej 29, Kr. Værløse, 3500 Værløse tlf. 45 80 31 33

## **Ved forureninger kontaktes:**

Ved analyser der overskrider kvalitetskravet, foreligger der en aftale mellem vandværket og laboratoriet om, at laboratoriet straks skal henvende sig telefonisk til vandværksformand eller næstformand.

Desuden skal Holbæk kommune kontaktes på følgende måde:

Ved mindre overskridelser fremsendes der en mail til [grundvand@holb.dk](mailto:grundvand@holb.dk) ved større overskridelser ringes der samtidig til en af følgende medarbejdere i vandgruppen i Holbæk

Kommune inden for normal åbningstid.

- Vandgruppen: 72 36 41 10
- Christina Green: 72 36 80 63
- Lotte Jakobsen: 72 36 80 54

Hvis der skulle opstå en forureningssag f.eks. en større mikrobiologisk overskridelse i henhold til kogevejledningen<sup>1</sup> som f.eks. antallet af E.Coli >1 og Coliforme bakterier >20 i en weekend og der er behov for akut hjælp ring 112, som kan viderestille til den der har indsatsledervagten.

Hvis Holbæk Kommunes medarbejdere sammen med vandværket vurderer, at der er behov herfor kontaktes følgende:

Embedslægerne Sjælland Tlf. 72 22 79 10.

Fødevareregion Sjælland tlf. (72 27 69 00)/Fødevareragten: 70 23 58 88

Medier/kommunikation:

DR-Sjælland –P4, tlf. 55 75 34 00

Nordvest nyt, 88 88 43 00

TV2Øst tlf. 55 36 56 56

Samt følgende forbrugere med specielt behov:

**Jyderup skole:** skolesekretær Hanne Clausen tlf. 72 36 75 92 som også kontakter børneinstitutionerne samt skoletandlæge

**Jyderup Hallen** tlf. 59 27 77 63

**Tandlægerne i Skovbrynet** tlf. 5927 6132

---

<sup>1</sup> Vejledning om håndtering af overskridelser af mikrobiologiske drikkevandsparametre marts 2013 (Naturstyrelsen) se vandværkets hjemmeside [www.jyderupvand.dk](http://www.jyderupvand.dk) under fanen informationer.

**Hjemmedialysepatient Jørgen Frederiksen**, Skovbrynet 44 tlf. 47 52 95 20  
skal iflg. anmodning fra sygehus kontaktes direkte ved planlagt vandafbrydelse eller  
vandforurening.

### **Vandafbrydelse.**

Hvis vandafbrydelsen skyldes, at hele vandværkets ”produktionsanlæg” er gået ned, og afbrydelsen derfor omfatter alle forbrugere iværksættes omgående procedure omkring nødforsyning. Dette gøres dog kun hvis det vurderes, at denne procedure hurtigere giver vandtilførelsen tilbage til forbrugere, end det kan forventes ved at udbedre årsagen til nedbruddet.

Ved uplanlagt vandafbrydelse - som kun berører forbrugere på en del af ledningsnettet kontaktes disse forbrugere, hvis det er et overkommeligt antal.

Hvis det er et større antal forbrugere, der bliver berørt, kontaktes formanden, som afgør hvilken orientering, der skal gives. Af hensyn til orientering på hjemmesiden kontaktes også kassereren.

Ved planlagt vandafbrydelse af hele forsyningen sker ingen orientering, da nødforsyning derfor også er planlagt.

Ved planlagt afbrydelse på en del strækning annonceres forinden i JyderupPosten, hvori der henvises til mere detaljeret beskrivelse på vandværkets hjemmeside [www.jyderupvand.dk](http://www.jyderupvand.dk)

Godkendt på bestyrelsesmøde den 23. februar 2016